

# 深圳市计量质量检测研究院

## 政府采购项目抽检报告

报告编号: WT154077007

第 1 页 共 10 页

项目名称: 南方医科大学深圳医院行政楼、后勤楼、门诊楼及连廊窗帘采购项目一批及安装项目

项目编号: 0708-154106ZXY059

合同编号: YXCG-HW2015006

采购单位: 南方医科大学深圳医院

供应商: 深圳市罗敏娜建筑节能技术有限公司

抽检委托机构: 深圳市政府采购中心

抽检检验机构: 深圳市计量质量检测研究院

(检验专用章)



签发日期: 2015年9月24日

签发人: 郝建全

审核: 刘石磊

主检: 谢子菊

# 政府采购项目抽检报告

报告编号：WT154077007

第 2 页 共 10 页

## 一、验收总结

项目名称	南方医科大学深圳医院行政楼、后勤楼、门诊楼及连廊窗帘采购项目一批及安装项目		
采购单位	南方医科大学深圳医院		
中标供应商	深圳市罗敏娜建筑节能技术有限公司		
委托单位	深圳市政府采购中心		
项目编号	0708-154106ZXY059	现场抽检日期	2015年9月16日
现场抽检地点	南方医科大学深圳医院会议室	环境条件	-----
现场抽检依据	招投标文件；已备案的合同及政府采购项目抽检方案		
抽检内容及结果	参见后续抽检记录表单		
抽检结果及建议	<p>经查验甲方提供的物资入库单，货品已按合同要求交付并安装。</p> <p>经现场对已交付的办公区会议室手动遮阳卷帘、会议接待室布艺帘（加遮光里布）、宿舍手动布艺帘（全遮光型）、会议室手动遮光卷帘 4 个品类部分产品进行抽样检查，发现主要存在以下问题：</p> <p>一、1、办公区会议室手动遮阳卷帘，纬向明显疵点：两条脱纬约 201.0cm、204.0cm。                  2、会议室手动遮光卷帘，经向明显疵点：有经缩浪纹 2 处，经缩波纹 1 处。                  3、宿舍手动布艺帘（全遮光型），经向明显疵点：结头约 0.4cm，线头约 6.8cm；箱穿错约 182.4cm。                  以上三款均不符合国家标准 GB/T 19817-2005 的要求。</p> <p>二、由于目前国家及行业标准中对窗帘的缝制质量没有明确要求，故本次抽检对会议接待室布艺帘（加遮光里布）这个品类中，接待室布艺帘的车缝线底边脱落的情况未作判定。</p> <p>三、对宿舍手动布艺帘（全遮光型）进行了现场抽样，对甲醛含量、耐光色牢度、燃烧性能、纤维含量进行实验室检测，检测结果以检测报告为准。</p> <p>现场抽检部分具体检测数据详见抽检单。</p> <p style="text-align: right;">检验机构代表签字： <b>郝建金</b></p> <p style="text-align: right;">2015年9月16日</p>		

主 检：谢丹菊 **谢丹菊**

审 核：刘石磊 **刘石磊**

# 政府采购项目抽检报告

报告编号: WT1540777007

第 3 页 共 10 页

## 二、验收明细

### (1) 商务要求

序号	检查项目	项目要求	检查结果	单项判定
1	交货及完成安装的期限	应符合采购合同中规定的要求, 即“签订合同后 7 天(日历日)内交货; 10 天(日历日)完成安装”。	已按合同规定交付并安装。	符合
2	数量、规格型号	应符合招标中“货物清单”所规定的要求。	符合招标中“货物清单”规定。	符合

# 政府采购项目抽检报告

报告编号: WT154077007

第 4 页 共 10 页

## (2) 国家标准性能要求

样品名称: 宿舍手动布艺帘 (全遮光型)

合同序号: 3

(GB/T19817-2005)

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
一. 色差/级			符合
1. 同匹	4	不适用	
2. 同批	3-4	4	
3. 与确认样对比	3-4	不适用	
二. 散布性疵点	3.4条规定	经向明显疵点: 结头0.4cm; 线头6.8cm; 箱穿错182.4cm。	不符合



# 政府采购项目抽检报告

报告编号: WT154077007

第 5 页 共 10 页

样品名称: 办公区及会议室手动遮阳卷帘

合同序号: 1

(GB/T19817-2005)

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
一. 色差/级			符合
1. 同匹	4	不适用	
2. 同批	3-4	4	
3. 与确认样对比	3-4	不适用	
二. 散布性疵点	3.4条规定	纬向明显疵点: 脱纬201.0cm, 204.0cm。	不符合

# 政府采购项目抽检报告

报告编号: WT154077007

第 6 页 共 10 页

样品名称: 会议室手动遮光卷帘

合同序号: 4

(GB/T19817-2005)

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
一. 色差/级			符合
1. 同匹	4	不适用	
2. 同批	3-4	4	
3. 与确认样对比	3-4	不适用	
二. 散布性疵点	3.4条规定	经向明显疵点: 有经缩浪纹两处; 有经缩波纹一处。	不符合

# 政府采购项目抽检报告

报告编号: WT154077007

第 7 页 共 10 页

样品名称:会议接待室布艺帘(加遮光里布)

合同序号:2

(GB/T19817-2005)

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
一. 色差/级			符合
1. 同匹	4	不适用	
2. 同批	3-4	4	
3. 与确认样对比	3-4	不适用	
二. 散布性疵点	3.4条规定	符合	符合

### 三、验货照片

宿舍手动布艺帘 (全遮光型):

样品照片:



疵点照片:





# 政府采购项目抽检报告

报告编号: WT154077007

第 9 页 共 10 页

办公室及会议室手动遮阳卷帘:

样品照片:



会议室手动遮光卷帘:

样品照片:



# 政府采购项目抽检报告

报告编号: WT154077007

第 10 页 共 10 页

会议接待室布艺帘 (加遮光里布):

样品照片:



疵点照片:



以下空白