

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: S2021110372180116

第 1 页 共 38 页

项目名称	福田区政务网基础设施完善项目采购		
项目编号	FTCG2020179963	合同编号	— —
采购人	深圳市福田区数据管理中心		
履约供应商	深圳市金证科技股份有限公司		
抽检机构	广州广电计量检测股份有限公司		
委托单位	福田区财政局		



签发人: 张唯

审核: 李进东

主 检: 潘文峰 谢 明

签发日期: 2021 年 12 月 24 日

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: S2021110372180116

第 2 页 共 38 页

一、抽检确认单

项目名称	福田区政务网基础设施完善项目采购		
项目编号	FTCG2020179963	合同编号	——
采购人	深圳市福田区数据管理中心		
履约供应商	深圳市金证科技股份有限公司		
抽检机构	广州广电计量检测股份有限公司		
委托单位	福田区财政局		
现场抽检地点	福田区委大楼7楼701、704、14楼1401、1404、1405；福保街道办5楼机房	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2021年12月20日	环境条件	——
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 标准 SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范 <input checked="" type="checkbox"/> 福田区政务网基础设施完善项目采购项目(项目编号: FTCG2020179963)招、投标文件 <input checked="" type="checkbox"/> 福田区政务网基础设施完善项目采购项目(项目编号: FTCG2020179963)采购合同		
现场抽检结果汇总	<p>本次依据招、投标文件现场抽检《商务条款》6条,《技术条款》82条,共88条。</p> <p>经现场抽检,发现4项不符合项,具体如下:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 抽检明细《技术条款》第12项,要求“插排插孔8位16A”,履约供应商现场提供货物“插排插孔8位10A”,与投标要求不符,负偏离;2. 抽检明细《技术条款》第14项,要求“不间断电源警告信息存储数量不少于2500条”,履约供应商现场提供货物“无佐证材料、未能现场验证”,与投标要求不符,负偏离;3. 抽检明细《技术条款》第24项,要求“提供电池TLC检测报告”,履约供应商现场提供“电池TTL检测报告”,与投标要求不符,负偏离;4. 抽检明细《技术条款》第61项,要求“配置4个千兆光口,配置双电源”,履约供应商现场提供货物“配置4个千兆电口,配置单电源”,与投标要求不符,负偏离; <p>根据现场抽检评价结果,本项目履约抽检评价总分为94.4分,抽检结果评价等级为良;详细见后页。</p> <p style="text-align: right;">抽检机构代表签字: 潘明 2021年12月20日</p>		