

# 第五高科技预制学校智能化系统采购合同 履约情况现场抽检结果公示

深圳市福田区财政局于2021年12月13日对政府采购项目“第五高科技预制学校智能化系统采购（项目编号：FTCG2020177014）”的合同履约情况组织了现场抽检，现将现场抽检结果公示如下：

- 1、采购人：深圳市福田区教育局
- 2、中标供应商：广东南方通讯建设有限公司
- 3、中标金额：9,563,455.00元
- 4、交货期：合同签订后15天内
- 5、现场抽检主要标的物：第五高科技预制学校智能化系统
- 6、第三方检测机构：威凯检测技术有限公司
- 7、现场抽检结果详见《第五高科技预制学校智能化系统采购项目采购人履约评价抽检报告》

深圳市福田区财政局

2022年1月27日


# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: GPI2021-0073-1

第 1 页 共 33 页

项目名称	第五高科技预制学校智能化系统采购项目		
项目编号	FTCG2020177014	合同编号	FTCG2020177014
采购人	深圳市福田区教育局		
履约供应商	广东南方通信建设有限公司		
抽检机构	威凯检测技术有限公司		
委托单位	深圳市福田区教育局		

签发: 陈永强




日期: 2021年12月15日

审核: 薛晔



日期: 2021年12月15日

主检: 莫进发 罗尉镛





日期: 2021年12月14日

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: GPI2021-0073-1

第 2 页 共 33 页

## 一、抽检总结

项目名称	第五高科技预制学校智能化系统采购项目		
项目编号	FTCG2020177014	合同编号	FTCG2020177014
采购人	深圳市福田区教育局		
履约供应商	广东南方通信建设有限公司		
抽检机构	威凯检测技术有限公司		
委托单位	深圳市福田区财政局		
现场抽检地点	监控室、机房、广播室、校园电视台、二楼西南侧教室、三楼西南侧教室	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2021 年 12 月 14 日	环境条件	---
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 标准 SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范 <input checked="" type="checkbox"/> 第五高科技预制学校智能化系统采购项目(项目编号:FTCG2020177014)招标文件 <input checked="" type="checkbox"/> 第五高科技预制学校智能化系统采购项目(项目编号:FTCG2020177014)采购合同		
现场抽检结果	<p>本次现场抽检是对第五高科技预制学校智能化系统采购项目的履约情况进行检查,根据现场抽检评价,结合本项目抽检方案,发现以下不符合项:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 抽检方案技术条款中接入 ONU-24GE POE 第 6 条“型号: SmartAX5821”,实际型号: SmartAX EA5821,与要求不符。</li><li>2. 抽检方案技术条款中电子班牌第 119 条“屏幕可视角度 178°”,实际未能体现,与要求不符。</li><li>3. 抽检方案技术条款中电子班牌第 121 条“支持 Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac 2.4G/5G 双频协议”,实际未能体现,与要求不符。</li></ol> <p>根据现场抽检评价,本项目履约抽检评价总分为 97.6 分,抽检结果评价等级为良。</p> <p>具体检测结果详见政府采购项目抽检明细。</p> <p style="text-align: right;">抽检机构代表签字: </p> <p style="text-align: center;"> 威凯检测技术有限公司 检验检测专用章</p> <p style="text-align: right;">2021 年 12 月 14 日</p>		