

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

项目名称	食堂设备一批采购项目		
项目编号	SZDL2021339003	合同编号	SZHT (2021) 032833
采购人	深圳技术大学附属中学		
履约供应商	深圳市金旺厨房设备用品有限公司		
抽检机构	莱茵技术监护(深圳)有限公司		
委托单位	深圳市财政发展综合保障中心		

签发：谢晓飞，黄剑旭

谢晓飞 黄剑旭

审核：谢晓飞，黄剑旭

谢晓飞 黄剑旭

批准：李兴伟

李兴伟



日期：2022年07月07日

# 目 录

1. 概述	1
2. 抽检依据	1
3. 准备事项	1
4. 现场抽检流程	2
5. 现场抽检	2
5.1 抽样方法	2
5.2 商务条款	3
5.3 技术条款	3
6. 履约抽检结果评价	3
6.1 评价总则	3
6.2 评价分值及等级	4
6.3 评价争议处理	5
附件 1 《政府采购项目合同履行抽检及评价结果确认单》	6
附件 2 《政府采购项目抽检明细》	7

## 1. 概述

本方案适用于食堂设备一批采购项目(项目编号: SZDL2021339003)的履约抽检评价, 依据法律法规、标准、采购文件等要求, 对项目商务条款、技术条款等内容进行检查, 并结合本方案抽检结果评价准则给出项目综合得分和评定等级。

## 2. 抽检依据

SZDB/Z 319-2018 《政府采购项目合同履行抽检及评价规范》

食堂设备一批采购项目合同及招投标文件(项目编号: SZDL2021339003)

## 3. 准备事项

履约抽检评价应建立科学、合理和有效的工作机制, 采购人、履约供应商、抽检机构及委托单位在现场抽检准备工作中应做到分工明确、各司其责、衔接有度。

### (1) 采购人:

- a. 负责组织实施本单位政府采购项目合同履行抽检评价工作, 选派项目责任人员全程参与配合现场抽检, 协调解决现场抽检过程中可能出现的问题;
- b. 搜集项目验收文件原件、项目合同书、货物说明书、合格证等文件原件以备现场核验;
- c. 通知履约供应商按照抽检方案要求协派相关责任人员参与现场抽检工作, (项目有监理人的, 应通知监理人参与配合现场抽检);
- d. 负责监督抽检机构、履约供应商采购项目现场抽检是否按照有关规定和程序履行职责。

### (2) 履约供应商:

- a. 授权指定代表携带公司法定代表授权书参与现场抽检, 按照合同履行抽检评价通知和抽检方案要求积极配合现场抽检工作, 无正当理由不得作出拖延或拒绝接受抽检的行为。
- b. 搜集项目供货底单原件、投标书中承诺提供的文件、培训记录等相关资料以备现场核验。

c. 通知专业技术人员（含生产厂家技术人员）全程参与配合现场抽检。

（3）抽检机构：

a. 编制政府采购项目合同履行抽检方案，抽检方案必须符合政府采购合同、采购文件、国家标准及行业标准等文件要求，不得私自更改或降低抽检参数等级；

b. 选派专业技术人员参加现场抽检工作，抽检人员应具备与采购项目相符的资格条件；

c. 准备抽检用仪器及设备，抽检用仪器及设备应确保准确和有效溯源。

（4）委托单位：

a. 审核确认采购项目抽检方案，填发采购项目合同履行情况现场履约评价抽检通知；

b. 协调采购人、抽检机构确认采购项目、现场抽检时间、地点等。

#### **4. 现场抽检流程**

（1）委托单位代表介绍履约抽检评价工作的有关规定，简要介绍本次履约抽检小组成员、抽检依据、现场分工和 workflows 等；

（2）抽检机构依据抽检评价方案要求，对项目履约情况实施现场抽检并记录；

（3）抽检机构与采购人、履约供应商、委托单位就缺陷项或不符合项进行沟通，核实确认无误后给出项目评分、等级；

（4）抽检机构根据现场抽检结果出具《政府采购项目合同履行抽检及评价结果确认单》；

（5）采购人、履约供应商、抽检机构及委托单位对抽检结果进行签字确认。

#### **5 . 现场抽检**

##### **5.1 抽样方法**

采用随机抽样方法并结合现场样品实际情况在仓库、货物安装使用场所

实施抽样。

## 5.2 商务条款

### 5.2.1 要求

商务条款要求主要包括交货和售后服务两项内容，具体要求以采购文件的响应情况为准，详见附件 2《政府采购项目抽检明细》“商务条款”栏。

### 5.2.2 查验方法

交货：现场查验货物签收单等原件与采购文件、合同要求是否一致，交货时间按货物签收单日期和备案合同签订日期两者为准；

售后服务：采购文件、合同列明货物培训需求条款须提供培训记录；货物保修期须明示于合同条款。

## 5.3 技术条款

### 5.3.1 要求

现场抽检项目仅涉及产品质量技术参数，原则上应囊括所有非破坏性检测项目，具体要求以采购文件及合同响应情况为准，详见附件 2《政府采购项目抽检明细》“技术条款”栏。

### 5.3.2 查验方法

抽检机构技术人员通过设备检测、实际操作和查阅资料等方式，依照附件 2《政府采购项目抽检明细》“技术条款”要求逐条进行查验。

## 6. 履约抽检结果评价

### 6.1 评价总则

评价条款按照重要程度划分为极重要条款、重要条款、一般条款，分类指导原则如表 1 所示，现场抽检按如下原则进行判定：

(1) 对于极重要条款，若现场抽检结果与要求不符，抽检小组应注明原因，立即终止抽检，直接开始抽检总结，各方确认无误后，给出该项目评价等级为差的结论；

(2) 对于重要条款和一般条款，若分项指标的抽检结果满足抽检方案的

要求，则该分项指标评价为“符合”，该分项得分；若分项指标的抽检结果不满足要求，则该分项指标评价为“不符合”，该分项不得分。

表 1 评价条款分类

代码	分类	说明
a	极重要条款	该种条款涉及法律、法规、国家强制性标准或认证的要求，违反该种条款可能导致严重的人身伤害、财产损失，对公共安全、环境造成重大影响，严重偏离采购文件要求。
b	重要条款	该种条款涉及采购单位对履约质量的具体要求，是采购单位重点关注的条款，违反该种条款会严重影响具体履约内容的质量。
c	一般条款	该种条款涉及采购单位对履约质量的具体要求，违反该种条款对履约质量将产生一定的影响，但不会造成对整个项目整体内容和质量的严重偏离。

## 6.2 评价分值及等级

(1) 履约抽检评价满分设为 100 分，若履约抽检评价只涉及现场部分，则现场抽检得分即为实际得分；若包含现场查验和实验室检测两部分，则两者得分的代数和为实际得分；评价指标中，极重要条款不设分值，重要条款的分值设为 5 分，一般条款的分值设为 3 分。抽检小组按抽检方案对项目进行打分，分项指标分值计算方法如下：

$$T = \frac{S_1}{S} \times 100$$

式中：

T —— 评价分；

$S_1$  —— 分项指标实际得分；

S —— 分项指标总分。

(2) 评价等级按分值范围设优、良、中、差四级，如表 2 所示。

表 2 货物类项目合同履行评价等级划分标准

项目品类	等级标准
货物类项目	优：100分； 良：[80, 100)分； 中：[60, 80)分； 差：60 分以下。

### 6.3 评价争议处理

(1) 对于现场抽检，若采购人、履约供应商对抽检结果有异议，应现场提出，由抽检小组现场确认；若履约供应商或采购人拒绝签字确认，抽检机构应如实记录现场情况，并转报委托单位。

(2) 对于含实验室检测的项目，若采购人、履约供应商对抽检结果有异议，应在收到整改意见 15 日内提出，抽检小组应在收到异议后的 15 日内做出答复，并将处理结果以书面形式告知。


附件 1 《政府采购项目合同履行抽检及评价结果确认单》

项目名称	食堂设备一批采购项目		
项目编号	SZDL2021339003	合同编号	SZHT (2021) 032833
采购人	深圳技术大学附属中学		
履约供应商	深圳市金旺厨房设备用品有限公司		
抽检机构	莱茵技术监护（深圳）有限公司		
委托单位	深圳市财政发展综合保障中心		
现场抽检地点	深圳技术大学附属中学	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2022 年 07 月 07 日	环境条件	--
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 标准 SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履行抽检及评价规范 <input checked="" type="checkbox"/> 食堂设备一批采购项目合同及招投标文件(项目编号: SZDL2021339003)		
现场抽检结论	<p>本次现场抽检是深圳技术大学附属中学设备情况进行现场全部检查，发现有一项不符合服务合同要求。</p> <p>经现场检查确认，自动升降车没有可以通过手机 APP 终端或微信进行远程管理和控制输出设备的使用功能，不符合技术条款第 61 条“可以通过手机 APP 终端或微信进行远程管理和控制输出设备的使用。”</p> <p>根据现场抽检评价结果，本项目履约抽检评价总分为 99 分，抽检结果评价等级为良。具体检测结果详见政府采购项目抽检明细。</p> <p style="text-align: right;">第三评审方代表签字 2022 年 07 月 07 日</p>		



## 附件 2 《政府采购项目抽检明细》

商务条款						
序号	抽检项	代码	商务要求	分值	抽检结果	单项评价/得分
1	交货期	b	合同签订后 20 个日历日内，产品的附件、备品备件及专用工具应随产品一同交付。	5	符合要求。	5
2	数量	b	交付数量：核对交货清单，合同等文件。	5	符合要求。	5
3	保修期	b	产品全部验收合格后（以技术验收合格签字为标准）向采购人免费提供 3 年上门保修服务。	5	符合要求。	5
技术条款						
序号	抽检项	代码	技术要求	分值	抽检结果	单项评价/得分
4	餐具回收区（柜子玻璃	b	规格（W*D*H）mm：（2400±5%+2400±5%）*700±5%*1800±5%（mm）。	5	符合要求。	5
5		c	台面不锈钢开孔内部做活动拉门。	3	符合要求。	3
6		c	外框架为 38×38×1.2mm 厚不锈钢框架。	3	符合要求。	3
7		c	侧面封不锈钢拉丝板。	3	符合要求。	3
8		c	上方为明装软膜灯箱。	3	符合要求。	3
9		c	台脚采用 38×38×1.2mm 不锈钢方通。	3	符合要求。	3
10		c	配合金可调性子弹脚。	3	符合要求。	3
11	收污台连垃圾桶	b	规格（W*D*H）mm：1800±5%*600±5%*800±5%（mm）。	5	符合要求。	5
12		c	带平开式柜门，台面开孔。	3	符合要求。	3
13		c	台脚采用 38×38×1.2mm 不锈钢方通。	3	符合要求。	3
14		c	配合金可调性子弹脚。	3	符合要求。	3
15	砧板置物架（8层）	b	规格：600±5%*600±5%*1800±5%（mm）。	5	符合要求。	5
16		c	脚立柱 38±5%*38±5%*1.2±5%（mm）。	3	符合要求。	3
17		c	层架 38±5%*38±5%*1.2±5%（mm）。	3	符合要求。	3
18		c	38±5%（mm）全钢方形可调脚。	3	符合要求。	3
19	刀具消毒柜	b	规格：800±5%*600±5%*1300±5%（mm）。	5	符合要求。	5




20		b	紫外线臭氧消毒。	5	符合要求。	5
21		b	额定功率：700W 电压 220V。	5	符合要求。	5
22		b	产品容积：35L。	5	符合要求。	5
23		b	消毒管：石英管材质，侧面风机循环热风。	5	符合要求。	5
24	和面机	b	规格(W*D*H)MM：860±5%*490±5%*920±5%（mm）。	5	符合要求。	5
25		b	额定电压：3~380V。	5	符合要求。	5
26		b	额定频率：50Hz。	5	符合要求。	5
27		b	电机功率：2.2KW。	5	符合要求。	5
28		b	料桶容积：40L。	5	符合要求。	5
29		b	最大和面量：16kg。	5	符合要求。	5
30	搅拌机	b	规格(W*D*H)mm：760±5%*580±5%*1230±5%（mm）。	5	符合要求。	5
31		b	料桶容积：≥50L。	5	符合要求。	5
32		b	功率：1.5kW/380V。	5	符合要求。	5
33	压面机	b	规格(W*D*H)mm：570±5%*650±5%*1220±5%（mm）。	5	符合要求。	5
34		b	压面辊长度≥300mm。	5	符合要求。	5
35		b	可调宽度：1-12mm。	5	符合要求。	5
36		b	功率：1.5KW/380V。	5	符合要求。	5
37	豆浆机	b	生产：150 千克/小时。	5	符合要求。	5
38		b	额定电压：380V。	5	符合要求。	5
39		b	额定功率：2.2KW。	5	符合要求。	5
40	电磁保温炉（保温小碗菜台）	b	给排水：自动进水，一寸排水孔。	5	符合要求。	5
41		b	带定时功能，九档多功能屏。	5	符合要求。	5
42		b	额定电压/功率：220V/3.5KW。	5	符合要求。	5
43	热风循环消毒柜	b	内附镀铬碗碟篮 8 只。	5	符合要求。	5
44		b	全不锈钢导轨式层架。	5	符合要求。	5
45		b	采用远红外石英电热管加热。	5	符合要求。	5
46		b	提供定时、定温功能。	5	符合要求。	5
47		b	腿脚采用不锈钢可调节重力脚。	5	符合要求。	5

48		b	功率：2.45KW/220V。	5	符合要求。	5
49		b	特大消毒保洁储物空间 $600 \pm 5\%$ (L)。	5	符合要求。	5
50	自助打饭机	b	体积： $685 \pm 5\% \times 650 \pm 5\% \times 1900 \pm 5\%$ (mm)。	5	符合要求。	5
51		b	容量：75KG 以上米饭。	5	符合要求。	5
52		b	功耗：120W。	5	符合要求。	5
53		b	缺盘无饭语音提示、提前预警。	5	符合要求。	5
54		b	内置式储饭桶。	5	符合要求。	5
55		b	米饭份量可按要求设定，定量分饭。	5	符合要求。	5
56		自动升降车	b	标称升降重量：大于 120kg。	5	符合要求。
57	b		最大升降重量：大于 150kg。	5	符合要求。	5
58	b		提升动力：电动。	5	符合要求。	5
59	b		移动动力：电动/人力。	5	符合要求。	5
60	b		设备带有 1.5 寸及以上 LCD 或 OLED 显示屏。	5	符合要求。	5
61	b		可以通过手机 APP 终端或微信进行远程管理和控制输出设备的使用。	5	无此功能。	0
62	消毒筷子机	b	规格(W*D*H)mm： $550 \pm 5\% * 400 \pm 5\% * 380 \pm 5\%$ (mm)。	5	符合要求。	5
63		b	消毒方式：中温烘干+臭氧消毒+紫外线杀菌。	5	符合要求。	5
64		b	消毒时间：30 分钟。	5	符合要求。	5
65		b	额定电压/功率：220V/250W。	5	符合要求。	5
66	饮水机	b	面板指示灯显示下置水桶。	5	符合要求。	5
67		b	独立三出水。	5	符合要求。	5
68		b	冰温热三用。	5	符合要求。	5
69		b	消毒时间：30 分钟。	5	符合要求。	5
70		b	额定电压/功率：220V/620W。	5	符合要求。	5
71	自动餐桌	b	规格(W*D*H)mm： $2000 \pm 5\% * 2000 \pm 5\% * 750 \pm 5\%$ (mm)。	5	符合要求。	5
72		b	电动桌。	5	符合要求。	5
73	消毒柜	b	外形尺寸： $1490 \pm 5\% * 570 \pm 5\%$ (mm)。	5	符合要求。	5

74		b	钢化玻璃+中温烘干+臭氧+红外线。	5	符合要求。	5
75	冰箱	b	外形尺寸：1220±5%*760±5%*1980±5%(mm)。	5	符合要求。	5
76		b	冷方式：风冷。	5	符合要求。	5
77		b	容积：≥985L。	5	符合要求。	5
78		b	额定功率：430W。	5	符合要求。	5
79		b	门自动回归小于90度。	5	符合要求。	5
80	智能收银机(支持人脸识别支付、微信支付、支付宝支付)	b	操作系统：Android 7.1。	5	符合要求。	5
81		b	处理器 CPU：主控 RK3399 六核 1.8GHz 存储：内置存储器 RAM 4GB NAND Flash 8GB。	5	符合要求。	5
82		b	主屏幕 15.6 英寸，分辨率 1920×1080。	5	符合要求。	5
83		b	客屏幕 15.6 英寸，分辨率 1920×1080。	5	符合要求。	5
84		b	蓝牙 4.0。	5	符合要求。	5
85		b	外设接口：USB 2.0×3；USB3.0×1；RS232 接口 RJ11×1；钱箱接口 RJ12×1；以太网接口 RJ45×1；音频接口 3.5mm；电源适配器电源口 12V 5A。	5	符合要求。	5
86	智能通信秤	b	称重范围/KG 3/6/7.5/10/15/30。	5	符合要求。	5
87		b	最大称重/KG 3/6/7.5/10/15/30。	5	符合要求。	5
88		b	分度值 0.05/0.1/0.2/0.5/1。	5	符合要求。	5
89		b	最小称重/G 0.05/0.1/0.2/0.5/1。	5	符合要求。	5
90		b	计重/计重/多功能单位转换。	5	符合要求。	5
91	灭火毯	b	规格：1200mm*1200mm。	5	符合要求。	5
92	灭火器箱	b	产品规格：360*190*590(mm)。	5	符合要求。	5
93		c	材质：铁皮。	3	符合要求。	3
94		c	双翻盖、带立脚。	3	符合要求。	3
95		b	放置 4kg 干粉灭火器 2 具。	5	符合要求。	5
96	三层推车	b	规格：950mm*950mm*500mm。	5	符合要求。	5
97	地吹风扇	b	1000W。	5	符合要求。	5
98	发面层车	b	规格：1745mm*620mm*470mm。	5	符合要求。	5

99	货架	b	规格：1200mm*450mm*1550mm。	5	符合要求。	5
100	电打蛋器	b	功率：0.4KW/220V。	5	符合要求。	5
101		b	双桨；静音。	5	符合要求。	5
102	长塑料砧板	b	规格：550mm*350mm*20。	5	符合要求。	5
103	不锈钢菜刀	b	规格：275mm*67mm。	5	符合要求。	5
104		c	防滑手柄。	3	符合要求。	3
105	磨刀石	b	规格：200mm*70mm*50mm。	5	符合要求。	5
106	油米面米底架	b	规格：450mm*450mm*100mm。	5	符合要求。	5
107	更衣柜	b	规格：900mm*350mm*1800mm。	5	符合要求。	5
108	微波炉	b	功率：0.7KW/220V；23L。	5	符合要求。	5
109	落地牛角扇	b	规格：1500mm*780mm。	5	符合要求。	5
110	明厨亮灶 LED 屏	b	规格：1241±5%*720±5%*83±5% (mm) 墙挂式。	5	符合要求。	5
111		b	显示类型：LED。	5	符合要求。	5
112		b	屏幕尺寸：54.64 寸。	5	符合要求。	5
113		b	输入输出接口：支持 HDMI*3 VGA*1 USB YPBPR AUDIO IN 接口。	5	符合要求。	5
114		b	电源：100V-240V, AC50-60HZ。	5	符合要求。	5
115		b	功耗：<150W, 待机功耗：<0.5W。	5	符合要求。	5
注：1. 评价条款分为极重要条款、重要条款、一般条款三类，分别以代码 a、b、c 表示；						
评价分：99 分						
评价等级： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						

抽检照片:

<p>1. 学校名称</p> 	<p>2. 食堂</p> 
<p>3. 餐具回收处</p> 	<p>4. 收污台连垃圾桶</p> 
<p>5. 消毒筷子机</p> 	<p>6. 自助打饭机</p> 

7. 自动升降车



8. 自动餐桌



9. 智能收银机



10. 电磁保温炉



11. 明厨亮灶 LED 屏



12. 饮水机



13. 冰箱



14. 电打蛋器



15. 发面层车



16. 热风循环消毒柜



17. 灭火毯



18. 灭火器箱



19. 更衣柜



20. 砧板置物架



21. 刀具消毒柜



22. 货架



23. 地吹风扇



24. 和面机



25 油米面米底架



26 长塑料砧板




27 三层推车



28 落地牛角扇



29 设备使用说明书



30 设备使用说明书

