

南园街道出租屋消防卷盘项目合同履行情况现场抽检结果公示

深圳市福田区财政局于 2023 年 3 月 6 日对政府采购项目“南园街道出租屋消防卷盘项目 (FTDL2021187958)” B 标段的合同履行情况组织了现场抽检，现将现场抽检结果公示如下：

- 1、采购人：深圳市福田区南园街道办事处
- 2、中标供应商：广东为众消防科技股份有限公司
- 3、中标金额：841,800.00 元
- 4、交货期：合同签订后 30 天内
- 5、现场抽检主要标的物：南园街道出租屋消防卷盘
- 6、第三方检测机构：深圳市计量质量检测研究院
- 7、现场抽检结果详见《南园街道出租屋消防卷盘项目合同履行评价抽检报告》

深圳市福田区财政局

2023 年 3 月 13 日

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT231500446

第 1 页 共 14 页

项目名称	南园街道出租屋消防卷盘项目		
项目编号	FTDL2021187958	合同编号	/
采购人	深圳市福田区南园街道办事处		
履约供应商	广东为众消防科技股份有限公司		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
委托单位	深圳市福田区财政局		

(盖章)



签发日期：2023年3月8日

签发人： 刘祥

审核： 刘祥

主检： 邵春艳

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT231500446

第 2 页 共 14 页

一、抽检总结

项目名称	南园街道出租屋消防卷盘项目		
项目编号	FTDL2021187958	合同编号	/
采购人	深圳市福田区南园街道办事处		
履约供应商	广东为众消防科技股份有限公司		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
委托单位	深圳市福田区财政局		
现场抽检地点	玉田大厦 5 楼会议室、巴登村、埔尾村	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2023 年 3 月 6 日	环境条件	(20~30)℃, (60~80)%RH
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 标准 SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范 <input checked="" type="checkbox"/> 南园街道出租屋消防卷盘项目(项目编号: FTDL2021187958)采购文件 <input checked="" type="checkbox"/> 南园街道出租屋消防卷盘项目合同补充协议		
现场抽检结果汇总	<p>经现场抽检,发现以下不符合项:</p> <p>1. 水泵接合器(含 2 寸变 4 寸管变头):</p> <p>(1) 现场实测品牌为华泰、吉发、闽顺,与抽检方案第 5 项第 3 条要求“品牌:振祥”不符;</p> <p>(2) 现场未体现抽检方案第 5 项第 3 条要求“额定工作压力: $\geq 1.6\text{MPa}$”。</p> <p>2. 水表:</p> <p>(1) 现场实测品牌为甬德,与抽检方案第 6 项第 1 条要求“品牌型号:慈溪流量器/ DN65~DN300”不符;</p> <p>(2) 现场未体现抽检方案第 6 项第 3 条要求“额定工作压力: $\geq 1.6\text{MPa}$”。</p> <p>3. 镀锌管(包含每栋大截止阀及每层球阀):现场未体现抽检方案第 7 项第 5 条要求“额定工作压力: $\geq 1.6\text{MPa}$”。</p> <p>根据现场抽检评价,结合本项目抽检方案,抽检评价总分为 81.7 分,抽检结果评价等级为良。</p> <p>具体检测结果详见政府采购项目抽检明细。</p>		

抽检机构代表

