

深圳明德实验学校（香蜜湖校区）扩建综合楼广播系统、监控系统、校园网络扩容采购项目合同履行情况现场抽检结果公示

深圳市福田区财政局于2023年3月15日对政府采购项目“深圳明德实验学校（香蜜湖校区）扩建综合楼广播系统、监控系统、校园网络扩容采购项目(FTDL2021185911)”的合同履约情况组织了现场抽检，现将现场抽检结果公示如下：

- 1、采购人：深圳市福田区建筑工务署（建设单位：中铁十四局集团有限公司）
- 2、中标供应商：深圳市华拓有限公司
- 3、中标金额：3,698,000.00元
- 4、交货期：合同签订后30天内
- 5、现场抽检主要标的物：深圳明德实验学校（香蜜湖校区）扩建综合楼广播系统、监控系统、校园网络扩容
- 6、第三方检测机构：莱茵技术监护（深圳）有限公司
- 7、现场抽检结果详见《深圳明德实验学校（香蜜湖校区）扩建综合楼广播系统、监控系统、校园网络扩容采购项目合同履行评价抽检报告》

深圳市福田区财政局

2023年3月29日

政府采购项目合同履约抽检评价方案

项目名称	明德实验学校(香蜜湖校区)扩建综合楼广播系统、监控系统、校园网络扩容项目		
项目编号	FTDL2021185911	合同编号	--
采购人	深圳市福田区建筑工务署(代建单位: 中铁十四局集团有限公司)		
履约供应商	深圳市华拓有限公司		
抽检机构	莱茵技术监护(深圳)有限公司		
委托单位	深圳市福田区财政局		

抽检: 叶欢, 肖礼祥

叶欢 肖礼祥

审核: 邱满联

邱满联


批准: 陈文华

陈文华

日期: 2023年3月15日

ARHEIN

附件1 政府采购项目合同履约抽检及评价结果

项目名称	明德实验学校(香蜜湖校区)扩建综合楼广播系统、监控系统、校园网络扩容项目		
项目编号	FTDL2021185911	合同编号	--
采购人	深圳市福田区建筑工务署(建设单位:中铁十四局集团有限公司)		
履约供应商	深圳市华拓科技有限公司		
抽检机构	莱茵技术监护(深圳)有限公司		
委托单位	深圳市福田区财政局		
现场抽检地点	深圳明德实验学校(香蜜湖校区)	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2023年3月15日	环境条件	--
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 标准 SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范 <input checked="" type="checkbox"/> 明德实验学校(香蜜湖校区)扩建综合楼广播系统、监控系统、校园网络扩容项目(项目编号:FTDL2021185911)以及采购合同		
现场抽检结论	<ol style="list-style-type: none"> 1. 抽检项 5 强电部分技术要求 5) 防雷等级无法确定; 2. 抽检项 5 强电部分技术要求 6) 三相电的电压范围不符合要求(招标文件要求电压范围为 138V AC - 485V AC, 实际测试报告里为 259.8V AC - 502.3V AC); 3. 抽检项第 23 项第 4 小项倒换时间无法确认, 第 5 小项 MAC 参数无法确认; 4. 抽检项 28、29 项第 2 小项技术参数 MAC 和 ARP 查不到信息; 抽检项 43 项第 6 小项技术参数查不到信息; 5. 抽检项第 35、48、53、54、55 项无法提供彩页, 技术参数无法确认; 6. 抽检项第 61 项, 监控大屏要求为至少 55 寸, 实际为 46 寸; 7. 抽检项第 58 项, 冗余电源不符合金牌电源能效要求; 8. 抽检项 72 铝合金防水音柱 40W, 安装在户外了, 无法提供防尘防水报告; <p>根据现场抽检评价结果, 本项目履约抽检评价总分为 92.8 分, 抽检结果评价等级为良。</p> <p>具体检测结果详见政府采购项目抽检明细。</p> <p style="text-align: right;">抽检机构代表签字:  肖礼祥 2023年3月15日</p>		